

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Приморскому краю

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Партизанскому городскому округу
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России
по Приморскому краю

г. Партизанск ул. М. Горького, 1, тел: 8 (42363), 6-72-06, e-mail: ond_partizansk@mchs25.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ № 36/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

*МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ ДОШКОЛЬНОМУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ
«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД №14» ПАРТИЗАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА в лице
заведующей Колесниковой Марине Анатольевне*

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,
отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя физического лица-правообладателя
объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля о проведении проверки от 01 апреля 2021 года № 36 и ст. 6.1 Федерального
закона от 21.12.1994 № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 07.04.2021 года по 30.04.2021 года
проведена плановая / выездная проверка:

*Государственным инспектором Партизанского городского округа по пожарному надзору Чирковым
Алексеем Александровичем*

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

*МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР
РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД №14» ПАРТИЗАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, Приморский
край, г. Партизанск, ул. Ленинская 43*

проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с *заведующей МБДОУ ЦРР «Детский сад № 14» ПГО Колесниковой Мариной Анатольевной*
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные
в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	<i>На объекте защиты в помещении теплоузла расположенного на первом этаже рядом с группой №1, изменен класс функциональной пожарной опасности, допускается складирование горючих предметов.</i>	<i>ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности": ст.1, ч.2, п.1; ст.4; ст.6, ч.1; Постановление правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г. п. 16 (н)</i>	<i>01.12.2021</i>	
2	<i>На объекте защиты в помещении раздевалки группы №1, и в процедурном кабинете расположенных на 1-м этаже, расстояние от извещателя до</i>	<i>ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности": п.1, ч.2, ст.1; ст.4; ч.1, ст.6; ч.2,</i>	<i>01.12.2021</i>	

	<i>электросветильника, выступающего на 0.25м, менее 0,50 м.</i>	<i>ст. 103; ПРИКАЗ от 4 марта 2021 г. N 234 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ В ОБЛАСТИ СТАНДАРТИЗАЦИИ, В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРИМЕНЕНИЯ КОТОРЫХ НА ДОБРОВОЛЬНОЙ ОСНОВЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 22 ИЮЛЯ 2008 Г. N 123-ФЗ "ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ", УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ ОТ 14 ИЮЛЯ 2020 г. Приказа Росстандарта №1190 п. 238; СП484.1311500.2020 п.6.6.36</i>		
3	<i>На объекте защиты не проведена ежегодная проверка огнетушителя № 5 расположенного в помещении прачечной</i>	<i>ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности": п.1, ч.2, ст.1; ст.4; ч.1, ст.6; Приказ Росстандарта №1190 от 14.07.2020 п. 11; СП 9.13130.2009 п. 4.3.7</i>	<i>01.12.2021</i>	
4	<i>На объекте защиты в помещении для хранения овощей расположенного под помещением прачечной, изменен класс функциональной пожарной опасности, допускается складирование горючих предметов (доски).</i>	<i>ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности": ст.1, ч.2, п.1; ст.4; ст.6, ч.1; Постановление правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г. п. 16 (н)</i>	<i>01.12.2021</i>	
5	<i>На объекте защиты неисправна наружная открытая лестница ведущая на крышу здания (согласно протокола испытаний от 01.06.2020 № 73/2- расстояние от поверхности земли до первой ступени лестницы составляет 160см.)</i>	<i>ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности": ст.1, ч.2, п.1; ст.4; ст.6, ч.1; ст. 39; Постановление правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г. п. 17 (а)</i>	<i>01.12.2021</i>	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) срока их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

*Государственный инспектор
Партизанского городского округа
по пожарному надзору*

Чирков Алексей Александрович

(должность, фамилию, инициалы государственного инспектора по
пожарному надзору)



" 30 " 04 2021 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

" " 20 г.

(должность, фамилия, инициалы)

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Приморскому краю

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Партизанскому городскому округу
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России
по Приморскому краю

г. Партизанск ул. М. Горького, 1, тел: 8 (42363), 6-72-06, e-mail: ond_partizansk@mchs25.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ № 37/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

*МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ ДОШКОЛЬНОМУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ
«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД №14» ПАРТИЗАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА в лице
заведующей Колесниковой Марине Анатольевне*

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,
отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя физического лица-правообладателя
объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля о проведении проверки от 01 апреля 2021 года № 37 и ст. 6.1 Федерального
закона от 21.12.1994 № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 07.04.2021 года по 30.04.2021 года
проведена плановая / выездная проверка:

*Государственным инспектором Партизанского городского округа по пожарному надзору Чирковым
Алексеем Александровичем*

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

*МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР
РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД №14» ПАРТИЗАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, Приморский
край, г. Партизанск, ул. Ленинская 18-а*

проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с *заведующей МБДОУ ЦРР «Детский сад № 14» ПГО Колесниковой Мариной Анатольевной*
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные
в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	На объекте защиты в кладовой расположенной в помещении кухни, допускается эксплуатация светильника со снятым защитным плафоном, предусмотренным конструкцией самого светильника	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности": ст.1, ч.2, п.1; ст.4; ст.6, ч.1; Постановление правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г. п. 35 (в)	01.12.2021	
2	На объекте защиты в помещении кладовой первого этажа (согласно техническому паспорту объекта: № по плану № 37;) отсутствует автоматическая пожарная	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности": п.1, ч.2, ст.1; ст.4; ч.1, ст.6; ч.2,	01.12.2021	

	сигнализация	<p>ст. 103; ПРИКАЗ от 4 марта 2021 г. N 234 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ В ОБЛАСТИ СТАНДАРТИЗАЦИИ, В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРИМЕНЕНИЯ КОТОРЫХ</p> <p>НА ДОБРОВОЛЬНОЙ ОСНОВЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 22 ИЮЛЯ 2008 Г. N 123-ФЗ "ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ", УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ ОТ 14 ИЮЛЯ 2020 г. Приказа Росстандарта №1190 п. 240; СП 486.1311500.2020 п.4.1; п. 4.4; Таблица 1-4</p>		
3	На объекте защиты в коридоре первого этажа зафиксированы двери	<p>ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности": ст.1, ч.2, п.1; ст.4; ст.6, ч.1; ст. 89; Постановление правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г. п. 27 (з)</p>	01.12.2021	
4	На объекте защиты неисправна наружная открытая лестница ведущая на крышу здания (согласно протокола испытаний от 01.06.2020 № 73/2- расстояние от поверхности земли до первой ступени лестницы составляет 180см.)	<p>ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности": ст.1, ч.2, п.1; ст.4; ст.6, ч.1; ст. 39; Постановление правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г. п. 17 (а)</p>	01.12.2021	
5	На объекте защиты наружные лестницы 3-го типа ведущие со второго этажа спальных групп проходят менее 1 метра от оконных проемов первого этажа	<p>ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности": ст.1, ч.2, п.1; ст.4; ст.6, ч.1; ст. 89; Приказа Росстандарта №1190 п. 209; СП 1.13130.2020 п. 4.4.7</p>	01.12.2021	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

*Государственный инспектор
Партизанского городского округа
по пожарному надзору
Чирков Алексей Александрович*

(должность, фамилию, инициалы государственного инспектора по
пожарному надзору)



М.И.П.*

" 30 " 04 20 21 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)
" " 20 __ г.

(должность, фамилия, инициалы)

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору